

Заключение:

1. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не работоспособны, не соответствуют действующим нормам и требованиям
2. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) требуют полной замены с соблюдением действующих норм и требований.

Исполнитель

Директор
ООО «Технические Системы
Безопасности»

Заказчик

Председатель правления



А.В. Федоров
(инициалы, фамилия)



О.В. Черноусова
(инициалы, фамилия)